

質 疑 応 答 書

工事名		上二区集会所建築工事
質 疑 事 項		回 答 事 項
1	外部建具アルミ樹脂複合窓のメーカーをトップライトと同じL I X I Lとして考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。	三協立山ファノーバSD・マディオP・スターフルVと同等品とする。
2	屋根材でフッ素樹脂塗装鋼板となっておりますがフッ素樹脂の供給が世界的に逼迫し調達が困難のようで色が限定される可能性があります。屋根材をGLカラー鋼板（ポリエステル樹脂塗装品）に変更は可能でしょうか。その場合塗膜保証は15年となります。変更不可の場合は限定色での承認と考えると宜しいでしょうか。ご指示願います。	原則フッ素とするが、世界情勢等により建材の確保が難しい場合は協議によるものとし、塗膜保証についても15年としてまいります。
3	堅樋 75φとありますがVUのカラー品と考えると宜しいでしょうか。ご指示願います。	お見込みのとおりです。
4	流し台・ガステーブル・レンジフードのメーカー指定はあるのでしょうか。ご指示願います。	特にありません。
5	排煙オペレーターBOXは埋込型と考えるのでしょうか。ご指示願います。	お見込みのとおりです。
6	外構工事でコンクリート舗装の溶接金網は6φ150口と考えると宜しいでしょうか。ご指示願います。	問題ありません。
7	壁ビニルクロスは普及品と考えると宜しいでしょうか。ご指示願います。	中級品（サンゲツFE74762相当品）とします。
8	雪止め溶融亜鉛メッキアングルは50×50とし取付金具の取付ピッチは910と考えると宜しいでしょうか。ご指示願います。	お見込みのとおりです。
9	外壁材窯業系サイディング t16 とありますがメーカーニチハのモナビストー	お見込みのとおりです。 なお、腰部は同等品の木目調縦張りとしま

ン横張り程度と考えると宜しいでしょうか。ご指示願います。	す。
------------------------------	----