採水検査事項													
	検体受付No.			2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223
	検体識別No.			女川町－1	女川町－2	女川町－3	女川町－4	女川町－5	女川町－6	女川町－7	女川町－8	女川町－9
	採水場所			女川浄水場 女川浄水場 着水井	女川浄水場 女川浄水場 配水池	女川浄水場 女川南集会所 －	女川浄水場 清水集会所 －	女川浄水場 宮ケ崎集会所 －	女川浄水場 石浜集会所 －	女川浄水場 尾浦浄化槽 －	鷲神浄水場 鷲神浄水場 分水池	鷲神浄水場 鷲神浄水場 配水池
	検体名			原水	浄水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	原水	浄水
	採水年月日			令和8年1月14日	令和8年1月14日	令和8年1月14日	令和8年1月14日	令和8年1月14日	令和8年1月14日	令和8年1月14日	令和8年1月14日	令和8年1月14日
	天候 (前日/当日)			曇り ／ 晴れ	曇り ／ 晴れ	曇り ／ 晴れ	曇り ／ 晴れ	曇り ／ 晴れ	曇り ／ 晴れ	曇り ／ 晴れ	曇り ／ 晴れ	曇り ／ 晴れ
	採水時間		－	8:51	8:45	8:59	9:10	9:20	9:30	9:45	8:30	8:30
	気温		℃	5.3	0.2	3.6	3.0	3.0	1.0	2.9	-1.9	-1.9
	水温		℃	4.5	7.2	7.2	7.1	8.3	7.4	8.2	7.2	6.7
	現場pH値		－	7.77	7.81	7.68	7.69	7.69	7.68	7.70	7.51	7.40
	現場残留塩素		mg/L	－	0.6	0.55	0.55	0.55	0.6	0.5	－	0.55
検査項目名	検査方法	基準値等	定量下限値等	検査結果値								
一般細菌	標準寒天培地法	100個/mL以下	0個/mL	3	1	0	1	0	0	0	410	0
大腸菌	特定酵素基質培地法	検出されないこと	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出
カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	0.003mg/L以下	0.0003mg/L									
水銀及びその化合物	還元気化－原子吸光光度法	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L									
セレン及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
六価クロム化合物	ICP-MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L									
亜硝酸態窒素	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	0.04mg/L以下	0.004mg/L									
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L		<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	10mg/L以下	0.1mg/L									
フッ素及びその化合物	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	0.8mg/L以下	0.08mg/L									
ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.05mg/L									
四塩化炭素	PT-GC-MS法	0.002mg/L以下	0.0002mg/L									
1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L									
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.04mg/L以下	0.0002mg/L									
ジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.02mg/L以下	0.001mg/L									
テトラクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L									
トリクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L									
ベンゼン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
塩素酸	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.6mg/L以下	0.05mg/L		<0.05	<0.05		<0.05	<0.05	<0.05		
クロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L		<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		
クロロホルム	PT-GC-MS法	0.06mg/L以下	0.001mg/L		<0.001	<0.001		0.001	<0.001	0.001		
ジクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L		<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		
ジブロモクロロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L		<0.001	0.003		0.003	0.002	0.003		
臭素酸	LC-MS/MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L		<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		
総トリハロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L		<0.001	0.005		0.006	0.003	0.006		
トリクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L		<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		
ブロモジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.03mg/L以下	0.001mg/L		<0.001	0.002		0.002	0.001	0.002		
ブロモホルム	PT-GC-MS法	0.09mg/L以下	0.001mg/L		<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		
ホルムアルデヒド	誘導体化-HPLC法	0.08mg/L以下	0.008mg/L		<0.008	<0.008		<0.008	<0.008	<0.008		
亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.005mg/L									
アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.2mg/L以下	0.02mg/L									
鉄及びその化合物	ICP-MS法	0.3mg/L以下	0.02mg/L									
銅及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.01mg/L									
ナトリウム及びその化合物	ICP-MS法	200mg/L以下	0.1mg/L									
マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L									
塩化物イオン	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	200mg/L以下	0.5mg/L	8.5	9.2	9.1	9.0	9.1	9.1	9.1	10.6	12.9
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	滴定法	300mg/L以下	5mg/L									
蒸発残留物	重量法	500mg/L以下	5mg/L									
陰イオン界面活性剤	固相抽出－高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.2mg/L以下	0.02mg/L									
ジェオスミン	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L									<0.000001
2-メチルイソボルネオール	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L									<0.000001
非イオン界面活性剤	固相抽出－吸光光度法	0.02mg/L以下	0.004mg/L									
フェノール類	固相抽出－誘導体化-GC-MS法	0.005mg/L以下	0.0005mg/L									
有機物（TOC量）	全有機炭素計測定法	3mg/L以下	0.3mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.7	0.6
ｐH値	ガラス電極法	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.2	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4
味	官能法	異常でないこと	なし	－	なし	なし	なし	なし	なし	なし	－	なし
臭気	官能法	異常でないこと	なし	微青草臭	なし	なし	なし	なし	なし	なし	微青草臭	なし
色度	透過光測定法	5度以下	0.5度	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	3.5	0.6
濁度	積分球式光電光度法	2度以下	0.1度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.2	<0.1
分析時残留塩素	DPD比色法	0.1mg/L以上	0.05mg/L	－	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	－	0.4
嫌気性芽胞菌（個/100mL）	ﾊﾝﾄﾞﾌｫｰﾄﾞ改良寒天培地法	－	0個/mL									
クリプトスポリジウム	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	－	不検出/10L※							不検出/10L※	
ジアルジア	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	－	不検出/10L※							不検出/10L※	
大腸菌（MPN/100mL）	特定酵素基質培地法	－	0 MPN/100mL	16							2.0	
従属栄養細菌（個/mL）	R2A寒天培地法	－	0個/mL									
判定				—	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	適合

検査成績

水道GLPの認定範囲は、水道水・浄水の水道水質基準項目(51項目)です。
※については、別紙参照。

発行年月日 2026/1/29

採水検査事項														
	検体受付No.				2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232
	検体識別No.				女川町－10	女川町－11	女川町－12	女川町－13	女川町－14	女川町－15	女川町－16	女川町－17	女川町－18
	採水場所				鷲神浄水場 旭が丘集会所 －	鷲神浄水場 小乗集会所 －	鷲神浄水場 大沢 消防ポンプ車置場	鷲神浄水場 小屋取集会所 －	鷲神浄水場 塚浜浄化槽 －	鷲神浄水場 横浦浄化槽 －	鷲神浄水場 高白集会所 －	出島北浦地区 御前浄水場 着水池	出島北浦地区 指ヶ浜集会所 －
	検体名				給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	原水	給水栓水
	採水年月日				令和8年1月14日	令和8年1月14日	令和8年1月14日	令和8年1月14日	令和8年1月14日	令和8年1月14日	令和8年1月14日	令和8年1月14日	令和8年1月14日
	天候 (前日/当日)				曇り ／ 晴れ	曇り ／ 晴れ	曇り ／ 晴れ	曇り ／ 晴れ	曇り ／ 晴れ	曇り ／ 晴れ	曇り ／ 晴れ	曇り ／ 晴れ	曇り ／ 晴れ
	採水時間			－	10:30	9:05	10:35	10:00	9:50	9:40	9:15	9:57	10:05
	気温			℃	0.8	1.8	1.1	2.0	0.8	1.9	1.2	1.7	4.0
	水温			℃	7.3	6.5	6.5	6.9	6.9	7.4	7.5	4.9	7.6
	現場pH値			－	7.71	7.80	7.67	7.71	7.74	7.75	7.77	7.72	7.72
	現場残留塩素			mg/L	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	－	0.55
検査項目名		検査方法	基準値等	定量下限値等	検査結果値								
検	一般細菌	標準寒天培地法	100個/mL以下	0個/mL	1	0	0	0	0	0	0		0
	大腸菌	特定酵素基質培地法	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出
	カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	0.003mg/L以下	0.0003mg/L									
	水銀及びその化合物	還元気化－原子吸光光度法	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L									
	セレン及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
	鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
	ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
	六価クロム化合物	ICP-MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L									
	亜硝酸態窒素	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	0.04mg/L以下	0.004mg/L									
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	10mg/L以下	0.1mg/L									
	フッ素及びその化合物	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	0.8mg/L以下	0.08mg/L									
	ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.05mg/L									
	四塩化炭素	PT-GC-MS法	0.002mg/L以下	0.0002mg/L									
	1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L									
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.04mg/L以下	0.0002mg/L									
	ジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.02mg/L以下	0.001mg/L									
	テトラクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L									
査	トリクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L									
	ベンゼン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
	塩素酸	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.6mg/L以下	0.05mg/L									0.08
	クロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L									<0.002
	クロロホルム	PT-GC-MS法	0.06mg/L以下	0.001mg/L									0.001
	ジクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L									<0.002
	ジブロモクロロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L									0.004
	臭素酸	LC-MS/MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									<0.001
	総トリハロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L									0.008
	トリクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L									<0.002
	ブロモジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.03mg/L以下	0.001mg/L									0.003
	ブロモホルム	PT-GC-MS法	0.09mg/L以下	0.001mg/L									<0.001
	ホルムアルデヒド	誘導体化-HPLC法	0.08mg/L以下	0.008mg/L									<0.008
	亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.005mg/L									
	アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.2mg/L以下	0.02mg/L									
	鉄及びその化合物	ICP-MS法	0.3mg/L以下	0.02mg/L									
	銅及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.01mg/L									
	ナトリウム及びその化合物	ICP-MS法	200mg/L以下	0.1mg/L									
	マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L									
成	塩化物イオン	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	200mg/L以下	0.5mg/L	12.8	12.7	12.8	12.9	12.9	12.8	12.8		9.4
	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	滴定法	300mg/L以下	5mg/L									
	蒸発残留物	重量法	500mg/L以下	5mg/L									
	陰イオン界面活性剤	固相抽出－高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.2mg/L以下	0.02mg/L									
	ジェオスミン	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L									
	2-メチルイソボルネオール	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L									
	非イオン界面活性剤	固相抽出－吸光光度法	0.02mg/L以下	0.004mg/L									
	フェノール類	固相抽出－誘導体化-GC-MS法	0.005mg/L以下	0.0005mg/L									
	有機物（TOC量）	全有機炭素計測定法	3mg/L以下	0.3mg/L	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6		<0.3
	ｐH値	ガラス電極法	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.1	7.2		7.4
	味	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		なし
	臭気	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		なし
	色度	透過光測定法	5度以下	0.5度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5
	濁度	積分球式光電光度法	2度以下	0.1度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1
	分析時残留塩素	DPD比色法	0.1mg/L以上	0.05mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		0.4
	嫌気性芽胞菌（/100mL）	ﾊﾝﾄﾞﾌｫｰﾄﾞ改良寒天培地法	－	0個/mL								0	
	クリプトスポリジウム	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	（検出されないこと）	－									
	ジアルジア	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	（検出されないこと）	－									
	大腸菌（MPN/100mL）	特定酵素基質培地法	－	0 MPN/100mL								2.0	
績	従属栄養細菌（/mL）	R2A寒天培地法	－	0個/mL									
判定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	―	適合

水道GLPの認定範囲は、水道水・浄水の水道水質基準項目(51項目)です。

発行年月日 2026/1/29

採水検査事項	検体受付No.			2233	2234	2235	2236					
	検体識別No.			女川町－19	女川町－20	女川町－21	女川町－22					
	採水場所			出島北浦地区 出島集会所 －	出島北浦地区 江島ポンプ場 －	針浜地区 針浜浄水場 着水池	針浜地区 針浜 消防ポンプ車置場					
	検体名			給水栓水	給水栓水	原水	給水栓水					
	採水年月日			令和8年1月14日	令和8年1月14日	令和8年1月14日	令和8年1月14日					
	天候 (前日/当日)			曇り ／ 晴れ	曇り ／ 晴れ	曇り ／ 晴れ	曇り ／ 晴れ	／	／	／	／	／
	採水時間		－	10:25	9:00	11:00	10:50					
	気温		℃	3.2	-1.0	1.4	0.8					
	水温		℃	7.4	6.6	8.5	4.5					
	現場pH値		－	7.77	7.70	7.62	7.63					
	現場残留塩素		mg/L	0.5	0.34	-	0.4					
検査項目名	検査方法	基準値等	定量下限値等	検査結果値								
検 一般細菌	標準寒天培地法	100個/mL以下	0個/mL	0	0		0					
大腸菌	特定酵素基質培地法	検出されないこと	不検出	不検出	不検出		不検出					
カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	0.003mg/L以下	0.0003mg/L									
水銀及びその化合物	還元気化－原子吸光光度法	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L									
セレン及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
六価クロム化合物	ICP-MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L									
亜硝酸態窒素	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	0.04mg/L以下	0.004mg/L									
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L		<0.001		<0.001					
査 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	10mg/L以下	0.1mg/L									
フッ素及びその化合物	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	0.8mg/L以下	0.08mg/L									
ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.05mg/L									
四塩化炭素	PT-GC-MS法	0.002mg/L以下	0.0002mg/L									
1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L									
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.04mg/L以下	0.0002mg/L									
ジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.02mg/L以下	0.001mg/L									
テトラクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L									
トリクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L									
ベンゼン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
塩素酸	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.6mg/L以下	0.05mg/L		0.20		<0.05					
クロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L		<0.002		<0.002					
クロロホルム	PT-GC-MS法	0.06mg/L以下	0.001mg/L		<0.001		<0.001					
ジクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L		<0.002		<0.002					
ジブロモクロロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.003		0.001					
臭素酸	LC-MS/MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L		<0.001		<0.001					
総トリハロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.013		0.002					
トリクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L		<0.002		<0.002					
ブロモジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.03mg/L以下	0.001mg/L		<0.001		<0.001					
ブロモホルム	PT-GC-MS法	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.010		0.001					
ホルムアルデヒド	溶媒抽出－誘導体化-GC-MS法	0.08mg/L以下	0.008mg/L		<0.008		<0.008					
亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.005mg/L									
アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.2mg/L以下	0.02mg/L									
鉄及びその化合物	ICP-MS法	0.3mg/L以下	0.02mg/L		0.14							
銅及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.01mg/L									
ナトリウム及びその化合物	ICP-MS法	200mg/L以下	0.1mg/L									
マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L									
成 塩化物イオン	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	200mg/L以下	0.5mg/L	9.5	89.8		10.9					
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	滴定法	300mg/L以下	5mg/L									
蒸発残留物	重量法	500mg/L以下	5mg/L				109					
陰イオン界面活性剤	固相抽出－高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.2mg/L以下	0.02mg/L									
ジェオスミン	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L									
2-メチルイソボルネオール	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L									
非イオン界面活性剤	固相抽出－吸光光度法	0.02mg/L以下	0.004mg/L									
フェノール類	固相抽出－誘導体化-GC-MS法	0.005mg/L以下	0.0005mg/L									
有機物（TOC量）	全有機炭素計測定法	3mg/L以下	0.3mg/L	<0.3	0.3		<0.3					
ｐH値	ガラス電極法	5.8以上8.6以下	－	7.6	7.6		7.8					
味	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし		なし					
臭気	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし		なし					
色度	透過光測定法	5度以下	0.5度	1.1	1.8		<0.5					
濁度	積分球式光電光度法	2度以下	0.1度	<0.1	0.2		<0.1					
分析時残留塩素	DPD比色法	0.1mg/L以上	0.05mg/L	0.5	0.5		0.4					
嫌気性芽胞菌（/100mL）	ﾊﾝﾄﾞﾌｫｰﾄﾞ改良寒天培地法	－	0個/mL			0						
クリプトスポリジウム	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	（検出されないこと）	－									
ジアルジア	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	（検出されないこと）	－									
大腸菌（MPN/100mL）	特定酵素基質培地法	－	0 MPN/100mL			0						
績 従属栄養細菌（/mL）	R2A寒天培地法	－	0個/mL									
判定				適合	適合	―	適合					

水道GLPの認定範囲は、水道水・浄水の水道水質基準項目(51項目)です。

発行年月日 2026/1/29